

**தடையின்மைச் சான்று**  
**அண்ணாநகர் தீயணைப்பு-மீட்புப்பணிகள் நிலையம்**

த.சா.எண்.41/2025

ந.க.எண்:295/V/ANR/2025

நாள்:15.10.2025

பொருள் : தீயணைப்பு - மீட்புப்பணித்துறை - அண்ணாநகர் தீயணைப்பு - மீட்புப்பணி நிலையம் பள்ளிக்கூடம் நிறுவிட/அங்கீகாரம் வழங்கிட தடையின்மைச் சான்று வழங்குதல் - குறித்து.

பார்வை : 1. அரசு ஆணை எண்.122 பள்ளி கல்வி(2)துறை, நாள் 14.09.2004  
2. அரசு ஆணை எண்.123 பள்ளி கல்வி(2)துறை, நாள் 14.09.2004  
3. THE PRINCIPAL , பெறப்பட்ட விண்ணப்பம் நாள் 14.10.2025.

பார்வையில் காணும் அரசாணை மற்றும் விண்ணப்பத்தின்படி, NO: U - 6, 7<sup>th</sup> Street, Anna Nagar, Chennai - 600040. என்ற முகவரியில் நிறுவப்பட்டுள்ள M/S. JAIGOPAL GARODIA VIVEKANANDA VIDYALAYA என்ற பள்ளியினை 15.10.2025. அன்று அண்ணாநகர் நிலைய அலுவலர் திரு.மா.குணசேகரன் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இவ்விடத்தில் பள்ளிக்கூடம் நிறுவிட/அங்கீகாரம் வழங்கிட கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணி நோக்கிலிருந்து யாதொரு தடையும் இல்லை.

**CONDITIONS**

- 1.This License is Valid for One Year From the Date of issue.
- 2.Fire Safety Systems should be maintained in good working condition.
- 3.Mock drill to be conducted periodically with the help of local fire brigade.
- 4.Any erection of permanent or temporary structure should be intimated to this dept.
- 5.Building occupancy capacity should not be more than 4 students per Sq. meter as per The National Building Code-2005.
- 6.Periodical maintenance and care should be taken to maintain all fire protection equipments
- 7.The classrooms should always be in the ground floor up to 3<sup>rd</sup> standards
- 8.School Safety policy-2016 (National Disaster Management Authority Guidelines above one floor should be must provided Hose Reel System.

பெறுநர் :

**THE CORRESPONDENT,**

**M/S: JAIGOPAL GARODIA VIVEKANANDA VIDYALAYA,**

**NO: U - 6, 7<sup>th</sup> Street, Anna Nagar, Chennai - 600040.**

நகல்: மாவட்ட அலுவலர். மத்திய சென்னை மாவட்டம்.



*(Handwritten Signature)*  
15/10/2025  
நிலைய அலுவலர்  
தீயணைப்பு & மீட்பு பணிகள் நிலையம்  
அண்ணா நகர், சென்னை - 600 030